

43429.2023
43430.2023

Cieszyn, 02.11.2023

URZĄD MIEJSKI
w Cieszynie

Wpł. 06. 11. 2023

Wysł. Załatw.
L.dz. 28585 Zał.

II e-ca BHM 02.11.23.
OR - mapa kadrowa; p.m. -
przewodnic' dlo W
MZO - rozpatrzenie
BRM - do wiadomosci
Przewodniczącego RM
Recluyet RM

Do Burmistrzynie Miasta Cieszyn,
Przewodniczącego Rady Miasta Cieszyn, Radnych Miasta Cieszyn
i przede wszystkim Miejskiego Zarządu Dróg jednostki podległej
Burmistrzowi Miasta Cieszyn

BIURO RADY MIEJSKIEJ
BRM. 152. M. 2023
Wpł. 15-11-2023
Podpis: Natalia Biegun

Sekretarz Miasta
Szymon Kowalecki

Witam wszystkich czytających jeszcze raz to pismo, zostałem zmuszony ponownie złożyć je na dziennik podawczy bo chyba ktoś zapomniał jak zbiera się potrzebne informacje jeżeli nie posiada się odpowiedniej wiedzy – to podpowiem trzeba zadać pytanie osobie lub instytucji który posiada odpowiednie dane i nie może odmówić podzielenia się nimi. Poniżej jeszcze raz to samo co 18.10.2023

W związku z brakiem reakcji na wieloletnie starania i prośby przeprowadzenia remontu uszkodzonego przepustu drogowego pod ulicą Długą w Cieszynie oraz ostatnią, niewłaściwą, według mnie, jego ocenę przez Pana Burmistrza Majora jako przepustu w „złym stanie, ale stabilnym”, uprzejmiem zwracam się o udzielenie danych dotyczących wszystkich podobnych przepustów, mostków czy mostów pod nadzorem MZD Cieszyn (podobnych, czyli również w „złym stanie, ale stabilnym” lub być może - „bardzo zły, ale stabilny”, a nawet „fatalny, ale stabilny”). Przypominam, że wspomniany przepust drogowy pod ulicą Długą jest pod nadzorem i eksploatacją Miasta Cieszyna.

Wykaz jest mi niezbędny do poznania skali problemu Naszego Miasta, ponieważ ciągle słyszę że brak jest funduszy na naprawę uszkodzonego przepustu przy moim domu (który jest w „złym stanie ale stabilnym”). Moim zdaniem przepust jest zagrożeniem dla mieszkańców Cieszyna - nie tylko w momencie gdy znajdują się w jego otoczeniu. Z informacji, którą uzyskałem w MZD, to ta instytucja nie prowadzi takiej ewidencji. Może się okazać, że mamy bardzo dużo takich przepustów, albo mało - tego nie wie nikt. Tak, czy inaczej, nie jest dla mnie zrozumiałe, dlaczego od 2007 roku ten problem nie został rozwiązany.

Jestem rozczarowany podejściem Pani Burmistrz do sprawy tego przepustu - dała nam (mojej żonie oraz mnie) do zrozumienia, że nie interesują ją nasze poprzednie

@ radca prawny
15.11.23 n.h.

pisma i prośby o interwencje w sprawie naprawy przepustu. Dodatkowo stwierdziła, że kiedy ponownie nas zaleje, to - jeżeli jesteśmy ubezpieczeni - ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie. Takie "pocieszenie" daje dużo do myślenia o podejściu burmistrza do realnych problemów mieszkańców miasta.

Może przypomnę, bo chyba nie wszyscy o tym pamiętają - po to jest Burmistrz i jego podległe służby, aby zarządzały Miastem, a przede wszystkim reagowały na zaistniałe zagrożenia. Przypomnę jeszcze raz hasło „w złym stanie, ale stabilnym “ - od roku 2007.

Ponadto, chciałbym uzyskać kopie wszystkich protokołów lub innych dokumentów dotyczących sprawdzenia stanu technicznego tego przepustu (pod ul. Długą) od roku 2007 do dzisiaj, łącznie z tegorocznymi protokołami ocen stanu technicznego, po których przepust otrzymał status „zły stan ale stabilny”.

P.S - do Radnych - jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tym wykazem, to proszę pomóc mi go uzyskać. Pomoże to np. w tym, abym po zmianie władzy w Cieszynie nie musiał wszystkim dookoła powtarzać ponownie historii przepustu pod ulicą Długą. Być może okaże się że tylko ten przepust ma taki status, może dlatego jest taki wyjątkowy i UM Cieszyn chce go w takim stanie zachować dla potomności. Dodatkowo informuje że w 2014 roku została wykonana dokumentacja remontu powyższego przepustu za którą zapłacił UM Cieszyn czyli ja, Pan, Pani, społeczeństwo. Dodam tylko że ważność tej dokumentacji przepadła.

P.S – do każdego czytającego – zgadnijcie kto za tą nie potrzebną dodatkową korespondencje płaci

Z poważaniem

Załącznik :

- Pismo OR-I.1431.32.2023

- Pismo MZD.D.0124.4.24.2023.KR



Burmistrz Miasta Cieszyna

Urząd Miejski | Rynek 1, 43-400 Cieszyn | tel.: 33 4794 300 | gstaszkievicz@um.cieszyn.pl

Cieszyn, dnia 30 października 2023 roku

OR-I.1431.32.2023

Odpowiadając na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18 października 2023 roku w sprawie udzielenia informacji o wszystkich podobnych do uszkodzonego przepustu drogowego pod ul. Długą przepustów, mostków lub mostów pod nadzorem MZD, jak również uzyskania kopii wszystkich protokołów lub innych dokumentów dotyczących sprawdzenia stanu technicznego przepustu pod ul. Długą (od roku 2007 do dzisiaj, łącznie z tegorocznymi protokołami ocen stanu technicznego), uprzejmie informuję, że Urząd Miejski w Cieszynie nie posiada wnioskowanej przez Pana informacji publicznej. W celu uzyskania wnioskowanych informacji, proszę zwrócić się do Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn, e-mail: sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl.

Z poważaniem

Grzegorz Gąsior

Rozdzielnik:

1 x Adresat

1 x OR-I. - a/a.

Cieszyn, 15 września 2023 roku.

Szanowny Pan

MZD.D.0124.4.24.2023.KR

W odpowiedzi na Pana zapytanie którego treść poruszono podczas przyjęcia stron przez II Zastępcę Burmistrza Miasta Cieszyna w dniu 13 lipca 2023 roku, karta przyjęcia stron nr 34/2023, uprzejmie informuję, że w dniu 26 kwietnia 2023 roku pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie w obecności pracowników Rejonu Dystrybucji Gazu w Cieszynie odbyli wizję w terenie, celem rozpoznania problemu oraz wypracowania dalszej drogi postępowania. W trakcie wizji stwierdzono, że stan w/w przepustu jest zły, ale stabilny. Ponadto zaopiniowano, iż rura sieci gazowej wykonana ze stali dodatkowo zabezpieczona jest poprzez osadzenie jej w rurze ochronnej stalowej i nie stwarza zagrożenia w przypadku destrukcji przepustu.

Jednocześnie chciałbym podziękować za przekazanie Miejskiemu Zarządowi Dróg w Cieszynie posiadanej przez Pana dokumentacji projektowej przebudowy przedmiotowego przepustu. Niestety po przeanalizowaniu wspomnianej dokumentacji uznano, iż projekt ten nie jest aktualny w świetle obowiązujących przepisów. Jednocześnie informuję, iż wykonanie naprawy przedmiotowego przepustu stanowiącego infrastrukturę drogową związana jest z wykonaniem przebudowy drogi. Zadanie o takiej złożoności zrealizowane może być na podstawie opracowanego projektu budowlanego, jako zadanie inwestycyjne, które nie jest planowane.

Mając na uwadze stan przedmiotowego przepustu oraz bezpieczeństwo użytkowników drogi, pracownicy Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie będą z większą częstotliwością monitorować stan techniczny pasa drogowego ulicy Długiej z szczególnym uwzględnieniem przedmiotowego przepustu w celu zapewnienia mieszkańcom bezpiecznego dojazdu do posesji.

Z DOWIEZANIEM

